

ПРОТОКОЛ № 6

Консультативної зустрічі щодо перегляду проєктної документації об'єктів будівництва у Київській області на доступність для маломобільних груп населення у Київській обласній державній адміністрації (Київській обласній військовій адміністрації)

26 червня 2023 року

14.00 год.
кім. 350

ГОЛОВУВАВ:

ЯНОВИЧ Ярослав Юрійович - Директор департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації

ПРИСУТНІ:

Представники Київської обласної державної (військової) адміністрації:

Янович Ярослав Юрійович – директор департаменту містобудування та архітектури;

Головач Вероніка Михайлівна – заступник директора департаменту містобудування та архітектури;

Смірнова Тетяна Вікторівна – начальник управління просторового планування департаменту містобудування та архітектури;

Негода Мирослава Сергіївна – начальник відділу розвитку територіальних громад управління просторового планування департаменту містобудування та архітектури.

Представники громадських організацій:

Ворона Олександр Володимирович – президент Спілки громадських організацій інвалідів Києва;

Васильченко Юрій Миколайович – представник Громадської спілки всеукраїнського громадського об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України».

По Проекту капітального ремонту ЦНАП у смт Згурівка Броварського району

Представники Згурівської селищної ради:

Козаченко Тетяна Петрівна - начальник відділу містобудування, архітектури та просторового планування;

Проценко Сергій Павлович;

Представники проєктної організації (архітектори-проєктувальники):



Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації
№24-31.01-пн/2023 від 06.07.2023
КЕП: ЯНОВИЧ Я. Ю. 06.07.2023
248197DDFAB977E5040000009CC0E8000AB5D603
Сертифікат дійсний з 18.01.2023 до 18.01.2024 23:59

Козлов Вадим Миколайович;

Вовк Михайло Іванович (інженер-консультант).

По Проекту будівництва ЦНАП у селі Ковалівка Білоцерківського району

Представники Ковалівської сільської ради:

Мусієнко Алла Олександрівна – заступник сільського голови;

Представник проектної організації (архітектори-проектувальники)

Вовк Олександр Павлович.

По Проекту реконструкції амбулаторії у селі Rogoziv Бориспільської територіальної громади

Представники Бориспільської міської ради:

Грона Євгеній Миколайович – заступник міського голови;

Гопанчук Дмитро Олександрович - заступник міського голови;

Красушин Віталій Віталійович - начальник управління капітального будівництва міської ради;

Коротка Олена Миколаївна – начальник управління соціальної політики та охорони здоров'я міської ради;

Пасенко Людмила Василівна – начальник відділу охорони здоров'я управління соціальної політики та охорони здоров'я міської ради;

Представник проектної організації (архітектори-проектувальники)

Лисенко Григорій Юрійович - головний архітектор ТОВ «Арс Лонга студіо».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Рекомендації щодо облаштування безбар'єрності у закладах соціальної інфраструктури;
2. Обговорення проекту будівництва ЦНАП в с. Ковалівка;
3. Обговорення проекту реконструкції будівлі Rogozivської медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини по вул. Центральна, 103 в с. Rogoziv;
4. Обговорення проекту капітального ремонту адміністративної будівлі Згурівської селищної ради (ЦНАП) в смт Згурівка.

ВИСТУПИВ:

ЯНОВИЧ
Ярослав
Юрійович

Директор департаменту
містобудування та
архітектури Київської
обласної державної
адміністрації

Ярослав Юрійович повідомив, що у рамках діяльності Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Київській облдержадміністрації департамент містобудування та архітектури проводить консультативні зустрічі з територіальними громадами та представниками проєктних організацій Київської області для перегляду проєктної документації об'єктів будівництва на безбар'єрність.

З ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар'єрів» прийнята Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року та затверджений план заходів з її реалізації на 2023 та 2024 роки.

Всі проєкти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів, проєкти відновлення/відбудови повинні повністю відповідати потребам маломобільних груп населення. Це головна умова їх державного та міжнародного фінансування.

СЛУХАЛИ:

НЕГОДА
Мирослава
Сергіївна

- Начальник відділу розвитку територіальних громад управління просторового планування департаменту містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації

Ковалівській сільській раді необхідно чітко визначитись з назвою і функціональним призначенням будівлі, яку планують будувати: це буде ЦНАП, чи поліцейський відділок, чи приватна будівля? Якщо це буде якась багатофункціональна будівля, то у різних за функціями частинах будівлі мають бути конструктивно розмежовані, з відокремленими вхідними частинами і кожна з них має відповідати державним будівельним нормам, в тому числі щодо інклюзивності (як для відвідувачів так і для працівників). Планування яке розроблено, наразі не відповідає державним будівельним нормам, вимогам до приміщення у якому мають надаватись адміністративні послуги.

Рекомендовано у плануванні передбачити ще як мінімум (а краще – більше) два кабінети для надання адміністративних послуг, кількість яких має бути значна, рецепція тощо. По можливості доцільно зробити будівлю одноповерховою зі збільшенням площі забудови, щоб уникнути сходів, або якщо 2-поверховою – влаштувати ліфт. Також належить прибрати зайві приміщення що не відповідають заданій функції і необхідному переліку кабінетів/приміщень/просторів.

Також, на першому поверсі передбачити санвузол для осіб з інвалідністю. Встановити тактильну плитку та візуальні позначення для незрячих. Вхід у будівлі рекомендуємо зробити в 0 м, без сходів, застосувати інше необхідне обладнання і виконати вимоги до таких приміщень. Крім того показати

генеральний план забудови території з організацією під'їзду, стоянок і підходів до будівлі згідно з нормами.

У Рогозівській медичній амбулаторії під час облаштування вхідної групи до будівлі та благоустрою території рекомендовано лавки зробити зі спинками та поручнями, на шляхах руху встановити тактильну плитку до входу у амбулаторію, на скляних дверях – жовті позначки для незрячих. Позначити паркомісця для осіб з інвалідністю.

У коридорі належить облаштувати поручні, з їх прикріпленням до підлоги, для осіб, яким важко пересуватись під час лікування, а також людям похилого віку.

У проекті капітального ремонту ЦНАПу в смт Згурівка необхідно переглянути планування на предмет перепон (дверей) та наявності порогів у коридорах. Облаштувати пандус з накриттям при вході відповідно до норм ДБН. У санвузлі для МГН рекомендовано розмістити пеленальний столик.

Наголошено, що відповідно до кожного розглянутого проекту будуть надіслані проектним організаціям рекомендації по безбар'єрності.

СЛУХАЛИ:

ВОРОНА
Олександр
Володимирович

- президент Співки громадських
організацій інвалідів Києва

Здійснив показ презентаційних матеріалів «Рекомендації щодо облаштування безбар'єрності у закладах соціальної інфраструктури», а саме прикладів облаштування просторів.

Олександр Володимирович зазначив про необхідність та важливість створення безбар'єрного простору в Україні.

Надав пропозиції до проектів.

СЛУХАЛИ:

ВАСИЛЬЧЕНКО
Юрій
Миколайович

- представник Громадської
співки всеукраїнського
громадського об'єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

Юрій Миколайович надав рекомендації щодо створення доступного середовища та послуг для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення по трьох об'єктах.

Також зазначив, що виконання вимог Державних будівельних норм (ДБН В.2.2-40:2018) «Інклюзивність будівель і споруд» є обов'язковим для застосування усіма юридичними та фізичними особами на території України.

Повідомив, що спеціальні тактильні смуги не можна влаштовувати на пішохідній зоні тротуарів, які влаштовані із фігурних елементів мощення з фасками або бруківки (ДБН В.2.3-5:2018 п. 5.3.7а).

Бордюр в місцях стику тротуару та/або велосипедної доріжки з пішохідним переходом та/або велосипедним переїздом повинен бути в один рівень, за відповідного обґрунтування допускається підвищення бордюру не більше ніж на 2 см (ДБН В.2.3-5:2018 п. 6.4.3).

Усі прозорі чи скляні конструкції, які знаходяться на шляхах руху МГН, а також прозорі елементи об'єктів, де відбувається отримання інформації та послуг, придбання товарів, повинні мати контрастне маркування. Прозорі двері облаштовуються попереджувальною контрастною смугою на висоті від 1,0-1,5 м, із шириною смуги, ідентичною ширині дверного прорізу. Висота смуги повинна бути не менше ніж 0,1 м. Додатково прозорі дверні прорізи повинні бути облаштовані текстовою табличкою вхід/вихід, виконаною збільшеним шрифтом та з контрастним співвідношенням кольорів. Якщо разом із прозорими дверима на об'єкті є прозорий фасад, прозорі двері додатково маркуються по периметру (краю) дверного прорізу з шириною смуги від 0,1 м. Маркування прозорого фасаду є обов'язковим (ДБН В.2.2-40:2018 п.8.4.2.4).

ДОРУЧЕННЯ

**Департаменту містобудування та
архітектури:**

Підготувати пропозиції до проєктів реконструкції ЦНАП у с. Ковалівка Білоцерківського району, ЦНАП у смт Згурівка Броварського району, медичної амбулаторії у с. Рогозів Бориспільської району щодо облаштування безбар'єрності відповідно до критеріїв Постанови.

**Проектні організації,
Бориспільська міська рада,
Згурівська селищна рада,
Ковалівська сільська рада
Київської області:**

1. Забезпечити виконання наданих пропозицій і рекомендацій.

2. Замовникам будівництва та головним архітекторам Бориспільської міської ради, Згурівської селищної ради, Ковалівської сільської ради взяти під контроль вирішення порушених питань.

Додатки:

1. Рекомендації за результатами консультативної зустрічі щодо ЦНАП у с. Ковалівка Білоцерківського району.
2. Рекомендації за результатами консультативної зустрічі щодо ЦНАП у смт Згурівка Броварського району.
3. Рекомендації за результатами консультативної зустрічі щодо медичної амбулаторії у с. Рогозів Бориспільського району.

**Директор департаменту
містобудування та архітектури
Київської обласної державної
адміністрації**

Ярослав ЯНОВИЧ

Протокол склала
Мирослава Негода тел. (099) 350 75 92