

ПРОТОКОЛ № 4

Консультативної зустрічі щодо перегляду проектної документації об'єктів будівництва у Київській області на доступність для маломобільних груп населення у Київській обласній державній адміністрації (Київській обласній військовій адміністрації)

31 травня 2023 року

**14.00 год.
кім. 350**

ГОЛОВУВАВ:

ЯНОВИЧ Ярослав Юрійович

-

**Директор департаменту
містобудування та
архітектури Київської
обласної державної
адміністрації**

ПРИСУТНІ:

Головач Вероніка Михайлівна – заступник директора департаменту;

Негода Мирослава Сергіївна – начальник відділу розвитку територіальних громад департаменту містобудування та архітектури;

Рац Ольга Олександрівна – головний спеціаліст розвитку територіальних громад департаменту;

Васильченко Юрій Миколайович – представник Громадської спілки всеукраїнського громадського об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України»;

Ворона Олександр Володимирович – президент Спілки громадських організацій інвалідів Києва;

1. Представники Борщагівської сільської ради:

Позняховський Анатолій Дмитрович - начальник відділу капітального будівництва;

Добруцький Олег Вікторович - гол. спеціаліст відділу капітального будівництва.

Представники проектної організації (архітектори-проектувальники проекту будівництва школи у с. Чайки):

Пігович Василь Олегович, головний архітектор проекту;

Ухоминіков Артур Андрійович, проектувальник.

Департамент містобудування та архітектури Київської
обласної державної адміністрації
№17-31.01-пн/2023 від 09.06.2023
КЕП: ЯНОВИЧ Я. Ю. 09.06.2023
248197DDFAB977E5040000009CC0E8000AB5D603
Сертифікат дійсний з 18.01.2023 до 18.01.2024 23:59



2.Представники Гірської сільської ради:

Жила Вячеслав Олександрович,
Пташинський Володимир Олександрович.

Представники проектної організації (архітектори-проектувальники проекту будівництва школи у с. Гора):

Кулик Олександр Григорович,
Корінь Вячеслав Вячеславович.

3.Представник Дмитрівської сільської ради:

Крупко Роман Олександрович – представник з питань архітектурно-будівельного контролю.

Представники проектних організацій (архітектори-проектувальники проекту будівництва школи у с. Бузова):

Сергій Анатолійович Вялов,
Зубченко-Якубова Аміна Маратівна

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Вступне слово.
2. Рекомендації щодо облаштування безбар'єрності у закладах соціальної інфраструктури.
3. Обговорення проекту будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів у с. Чайка по вул. Коцюбинського у Борщагівській територіальній громаді.
4. Обговорення проекту будівництва середньої загальноосвітньої школи I-III ступеня по вул. Центральна, 3 в с. Гора у Гірській територіальній громаді Бориспільського району.
5. Обговорення проекту капітального ремонту після бойових дій Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів у Дмитрівській територіальній громаді.
6. Підбиття підсумків.

ВИСТУПИВ:

ЯНОВИЧ
Ярослав
Юрійович

Директор департаменту
містобудування та
архітектури Київської
обласної державної
адміністрації

Ярослав Юрійович повідомив, що у рамках діяльності Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Київській облдержадміністрації департамент містобудування та архітектури проводить консультативні зустрічі з територіальними громадами та представниками проєктних організацій Київської області для перегляду проєктної документації об'єктів будівництва на безбар'єрність.

За ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар'єрів» прийнята Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року та затверджений план заходів з її реалізації на 2023 та 2024 роки.

Повідомив, що розпорядженням Київської обласної державної адміністрації (Київської обласної військової адміністрації) від 01 травня 2023 року № 328 затверджено План заходів з реалізації Національної стратегії із створення безбар'єрного простору в Київській області на 2023-2024 роки.

Всі проєкти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів, проєкти відновлення/відбудови повинні повністю відповідати потребам маломобільних груп населення. Це головна умова їх державного та міжнародного фінансування.

СЛУХАЛИ:

НЕГОДА
Мирослава
Сергіївна

- Начальник відділу розвитку
територіальних громад
управління просторового
планування департаменту
містобудування та архітектури
Київської облдержадміністрації

Мирослава Сергіївна зазначила, що у додатку 1 постанови Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 року № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю» (далі – Постанова) затверджено критерії безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю.

Департаментом містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації розглянуто матеріали 3 проєктів будівництва закладів

освіти: 2 проекти нового будівництва та по одному об'єкту – проект капітального ремонту внаслідок пошкоджень після бойових дій.

Обговорення пропозицій до проекту будівництва загальноосвітньої школи I-III ступенів у с. Чайка по вул. Коцюбинського у Борщагівській територіальній громаді щодо виконання вимог по безбар'єрності.

Наголосили, що у разі наявності на вході до школи сходів вони обов'язково мають бути продубльовані пандусом. Нахил пандуса має становити не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановлено огорожу з поручнями, поручні пандусів розташовані на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгору, так і вниз).

Обговорення пропозицій до проекту будівництва середньої загальноосвітньої школи I-III ступеня по вул. Центральна, 3 в с. Гора Бориспільського району щодо облаштування безбар'єрного простору.

Обговорення проекту капітального ремонту після бойових дій Бузівської загальноосвітньої школи I-III ступенів у с. Бузова Дмитрівської сільської ради щодо облаштування безбар'єрного простору.

Наголосила, що відповідно до кожного розглянутого проекту будуть надіслані проектним організаціям рекомендації по безбар'єрності.

СЛУХАЛИ:

ВОРОНА
Олександр
Володимирович

- президент Спілки громадських
організацій інвалідів Києва

Показ презентаційних матеріалів «Рекомендації щодо облаштування безбар'єрності у закладах соціальної інфраструктури», а саме прикладів облаштування просторів.

Олександр Володимирович зазначив необхідність та важливість створення безбар'єрного простору в Україні.

Надав пропозиції до проектів.

СЛУХАЛИ:

ВАСИЛЬЧЕНКО
Юрій
Миколайович

- представник Громадської спілки
всеукраїнського громадського
об'єднання «Національна
Асамблея людей з інвалідністю
України»

Юрій Миколайович надав рекомендації щодо створення доступного середовища та послуг для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення по трьох об'єктах.

Також зазначив, що виконання вимог Державних будівельних норм (ДБН В.2.2-40:2018) «Інклюзивність будівель і споруд» є обов'язковим для застосування усіма юридичними та фізичними особами на території України.

ДБН В.2.3-5:2018 п. 5.3.7а ... Спеціальні тактильні смуги не можна влаштовувати на пішохідній зоні тротуарів, які влаштовані із фігурних елементів мощення з фасками або бруківки.

ДБН В.2.3-5:2018 п. 6.4.3 ... Бордюр в місцях стику тротуару та/або велосипедної доріжки з пішохідним переходом та/або велосипедним переїздом повинен бути в один рівень, за відповідного обґрунтування допускається підвищення бордюру не більше ніж на 2 см.

ДБН В.2.2-40:2018 п. 8.4.2.4 ... Усі прозорі чи скляні конструкції, які знаходяться на шляхах руху МГН, а також прозорі елементи об'єктів, де відбувається отримання інформації та послуг, придбання товарів, повинні мати контрастне маркування. Прозорі двері облаштовуються попереджувальною контрастною смугою на висоті від 1,0-1,5 м, із шириною смуги, ідентичною ширині дверного прорізу. Висота смуги повинна бути не менше ніж 0,1 м. Додатково прозорі дверні прорізи повинні бути облаштовані текстовою табличкою вхід/вихід, виконаною збільшеним шрифтом та з контрастним співвідношенням кольорів. Якщо разом із прозорими дверима на об'єкті є прозорий фасад, прозорі двері додатково маркуються по периметру (краю) дверного прорізу з шириною смуги від 0,1 м. Маркування прозорого фасаду є обов'язковим.

ДОРУЧЕННЯ:

Департаменту містобудування та архітектури:

1. Підготувати пропозиції до проєкту будівництва загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Чайка по вул. Коцюбинського у Борщагівській територіальній громаді щодо облаштування безбар'єрності відповідно до критеріїв Постанови.

2. Підготувати пропозиції до проєкту будівництва середньої загальноосвітньої школи І-ІІІ ступеня по вул. Центральна, 3 в с. Гора Бориспільського району щодо облаштування безбар'єрності відповідно до критеріїв Постанови.

3. Підготувати пропозиції до проєкту капітального ремонту після бойових дій Бузівської загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Бузова Дмитрівської сільської ради щодо облаштування безбар'єрності відповідно до критеріїв Постанови.

**Проектні організації, Борщагівська,
Дмитрівська та Гірська сільські
ради Київської області:**

1. Забезпечити виконання наданих пропозицій і рекомендацій.
2. Головним архітекторам Борщагівської, Дмитрівської та Гірської сільських рад взяти під контроль вирішення порушених питань.

Додатки:

1. Рекомендації за результатами консультативної зустрічі щодо школи у с. Чайки Борщагівської ТГ.
2. Рекомендації за результатами консультативної зустрічі щодо школи у с. Гора Гірської ТГ.
3. Рекомендації за результатами консультативної зустрічі щодо школи у с. Бузова Дмитрівської ТГ.

**Директор департаменту
містобудування та архітектури
Київської обласної державної
адміністрації**

Ярослав ЯНОВИЧ