

ПРОТОКОЛ № 10

**Консультативної зустрічі щодо перегляду проєктної документації об'єктів
будівництва у Київській області на доступність для маломобільних груп
населення у Київській обласній державній адміністрації
(Київській обласній військовій адміністрації)**

31 серпня 2023 року

**11.00 год.
кім. 350**

ГОЛОВУВАВ:

ЯНОВИЧ Ярослав Юрійович - Директор департаменту
містобудування та
архітектури Київської
обласної державної
адміністрації

ПРИСУТНІ:

Департамент містобудування та архітектури

Янович Ярослав Юрійович – директор департаменту

Негода Мирослава Сергіївна – начальник відділу розвитку територіальних
громад департаменту

Рац Ольга Олександрівна – головний спеціаліст відділу розвитку
територіальних громад департаменту

Представники громадських організацій

Олександр Ворона Володимирович - Спілка громадських організацій осіб з
інвалідністю Києва

Васильченко Юрій Миколайович - Національна асамблея людей з
інвалідністю України

Проєкт школи у смт Ворзель та ЦНАП у с. Синяк – Бучанська ТГ

Представники ТГ

Наумов Вадим Юрійович

Проєкт школи у смт Гостомель

Представники ТГ

Федоренко Богдан Олександрович

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

**1. Рекомендації щодо облаштування безбар'єрності у закладах соціальної
інфраструктури.**



Департамент містобудування та архітектури Київської
обласної державної адміністрації
№44-31.01-пн/2023 від 05.09.2023
КЕП: ЯНОВИЧ Я. Ю. 05.09.2023
248197DDFAB977E504000009CC0E8000AB5D603
Сертифікат дійсний з 18.01.2023 до 18.01.2024 23:59

2. Обговорення проєкту будівництва адміністративної будівлі для облаштування приміщень ЦНАП по вул. Київська в с. Синяк Бучанської ТГ.
3. Обговорення проєкту будівництва Ворзельської початкової школи з дошкільним підрозділом по вул. Курортна, 37 в смт Ворзель Бучанської ТГ.
4. Обговорення проєкту будівництва гімназії № 3 на 240 місць по вул. Остромирська, 37-а в селищі Гостомель Київської області.
5. Обговорення проєкту капітального ремонту закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Веселка» Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської області.

ВИСТУПИВ:

Ярослав Юрійович повідомив, що у рамках діяльності Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Київській облдержадміністрації департамент містобудування та архітектури проводить консультативні зустрічі з територіальними громадами та представниками проєктних організацій Київської області для перегляду проєктної документації об'єктів будівництва на безбар'єрність.

За ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар'єрів» прийнято Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року та затверджено План заходів з її реалізації на 2023 та 2024 роки.

Всі проєкти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів, проєкти відновлення/відбудови повинні повністю відповідати потребам маломобільних груп населення. Це головна умова їх державного та міжнародного фінансування.

СЛУХАЛИ:

Рекомендації Ворони Олександра Володимировича щодо облаштування безбар'єрності у закладах соціальної інфраструктури. Показ презентаційних матеріалів.

СЛУХАЛИ:

Рекомендації Васильченка Юрія Миколайовича щодо створення доступного середовища та послуг для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення по двох об'єктах.

СЛУХАЛИ:

Рекомендації представників департаменту містобудування та архітектури щодо облаштування безбар'єрності у проєктах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОЄКТІВ:

І. У проєкті будівництва адміністративної будівлі для облаштування приміщень ЦНАП по вул. Київська в с. Синяк Бучанської ТГ:

1) Зробити центральний **вхід під 0 м без ганку**, замість 3 сходинок зробити похилий з'їзд, оскільки не виконано норми п. 6.1.1 ДБН В.2.2-40:2018.

При новому будівництві житлових будинків і громадських будівель та споруд слід застосовувати принципи універсального дизайну, передбачаючи усі входи і виходи будівлі, в тому числі евакуаційні, врівень з землею без влаштування ганку. При цьому слід передбачати тверде покриття із дренажем та зливостоком.

2) Промаркувати жовтим кольором скляні вхідні скляні двері.

3) На прибудинковій території облаштувати тактильні смуги до входу у ЦНАП та офісні приміщення, показати їх розташування на плані. В середині приміщення провести тактильну смугу до головних приміщень надання послуг.

4) Низька деталізація проєкту щодо облаштування безбар'єрності. У плані зазначити як виглядатиме санвузол, і де на якій висоті кріпити поручні, розташувати кнопку екстреного виклику.

5) Показати, де буде встановлена інформаційна табличка зі шрифтом Брайля та інші інформаційні покажчики для осіб з інвалідністю.

II. У проєкті нового будівництва Ворзельської початкової школи з дошкільним підрозділом по вул. Курортна, 37 в смт Ворзель Бучанської ТГ:

1) На прибудинковій території облаштувати тактильні смуги до входу у школу та інші приміщення, показати їх розташування на плані. В середині приміщення провести тактильну смугу до ліфта, сходів. Смуги рекомендуємо зробити використовуючи різну фактуру та колір матеріалів.

2) Низька деталізація проєкту щодо облаштування безбар'єрності. У плані зазначити як виглядатиме санвузол, і де на якій висоті кріпити поручні, розташувати кнопку екстреного виклику.

3) Показати, де буде встановлена інформаційна табличка зі шрифтом Брайля та інші інформаційні покажчики для осіб з інвалідністю.


III. У проєкті нового будівництва гімназії №3 на 240 місць по вул. Остромирська, 37-а в селищі Гостомель Київської області:

1) Зробити центральний **вхід під 0 м без ганку**, замість 3-х сходинок зробити похилий з'їзд, тому що не виконано норми п. 6.1.1 ДБН В.2.2-40:2018.

При новому будівництві житлових будинків і громадських будівель та споруд слід застосовувати принципи універсального дизайну, передбачаючи усі входи і


виходи будівлі, в тому числі евакуаційні, врівень з землею без влаштування ганку. При цьому слід передбачати тверде покриття із дренажем та зливосток.

2) Позначити шляхи/напрямки міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю, а також паркомісця (не менше 10% від загальної кількості паркомісць).



3) Описова частина проєкту з безбар'єрності має відображатись на плані (розміщення санвузлів, напрямок тактильної плитки, паркувальні місця для осіб з інвалідністю, евакуаційні шляхи руху та інше).

Наприклад:



4) Позначити шляхи/напрямки міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю. Позначити на плані поверхів розміщення санвузлів для осіб з інвалідністю.

5) Рекомендуємо позначити тактильні та візуальні елементи доступності (тактильні смуги) та передбачити на всіх шляхах руху до будівлі та в середині будівлі (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, скляних дверей інших об'єктів та перешкод) та зобразити тактильні, та візуальні елементи доступності на плані.



6) Всі двері у просвіті повинні бути мінімум 900 мм у просвіті, на плані зазначені двері, з просвітом 790 мм. Рекомендуємо їх замінити.

7) Додати ще один вантажний ліфт, для зручності пересування на кріслі колісному.


IV. У проєкті капітального ремонту закладу дошкільної освіти (ясла-садок) комбінованого типу «Веселка» Гостомельської селищної ради Бучанського району Київської області:

1) Промаркувати жовтим кольором входні скляні двері.

2) Рекомендуємо позначити тактильні та візуальні елементи доступності (тактильні смуги) та передбачити на всіх шляхах руху до будівлі та в середині будівлі (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, скляних дверей інших об'єктів та перешкод) та зобразити тактильні, та візуальні елементи доступності на плані.




3) Позначити шляхи/напрямки міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю, а також паркомісця (не менше 10% від загальної кількості паркомісць).



4) Всі двері у просвіті повинні бути мінімум 900 мм у просвіті, на плані зазначені двері, з просвітом 810 мм. Рекомендуємо їх замінити.

5) Рекомендуємо облаштувати санітарно-гігієнічні приміщення (санвузли) для осіб з інвалідністю та обладнати аварійною (тривожною) сигналізацією та позначити розміщення санвузлів в проєкті на планах 1 та 2 поверхів. Особливо поряд з інклюзивною дитячою групою «Сонечко».



6) деталізувати як саме буде облаштована кімната на 1-му поверсі для інклюзивної дитячої групи «Сонечко», додати інформацію про це у текстовій частині та відобразити у планувальних рішеннях.

7) Облаштувати ліфт або підйомник на 2 поверх будівлі.

ДОРУЧЕННЯ

**Проектні організації,
Бучанська міська рада,
Гостомельська селищна військова
адміністрація
Київської області:**

1. Забезпечити виконання наданих пропозицій і рекомендацій, що зазначені у протоколі.

2. Замовникам будівництва та головним архітекторам Гостомельської селищної територіальної громади та Бучанської міської територіальної громади взяти під контроль вирішення порушених питань та доопрацювання проєктів.

**Директор департаменту
містобудування та архітектури
Київської обласної державної
адміністрації**

Ярослав ЯНОВИЧ

Протокол склала:
Ольга Рац тел. (099) 350 75 92