

ПРОТОКОЛ № 7

Консультативної зустрічі щодо перегляду проєктної документації об'єктів будівництва у Київській області на доступність для маломобільних груп населення у Київській обласній державній адміністрації (Київській обласній військовій адміністрації)

12 липня 2023 року

14.00 год.
каб. 350

ГОЛОВУВАВ:

ЯНОВИЧ Ярослав Юрійович - Директор департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації

ПРИСУТНІ:

Представники Київської обласної державної (військової) адміністрації:

Янович Ярослав Юрійович – директор департаменту містобудування та архітектури;

Смірнова Тетяна Вікторівна – начальник управління просторового планування департаменту містобудування та архітектури;

Негода Мирослава Сергіївна – начальник відділу розвитку територіальних громад управління просторового планування департаменту містобудування та архітектури;

Рац Ольга Олександрівна – головний спеціаліст відділу розвитку територіальних громад управління просторового планування департаменту містобудування та архітектури.

Представники громадських організацій:

Ворона Олександр Володимирович – президент Спілки громадських організацій інвалідів Києва;

Васильченко Юрій Миколайович – представник Громадської спілки всеукраїнського громадського об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України».

Представники Білоцерківської районної військової адміністрації:

Вадим Сергійович Остапенко – архітектор району.

Проект капітального ремонту ЦНАП у м. Сквирі Білоцерківського району.

Представники Сквирської міської ради:

Левіцька Валентина Петрівна – голова Сквирська територіальної громади;

Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації
№31-31.01-пн/2023 від 07.08.2023
КЕП: ЯНОВИЧ Я. Ю. 07.08.2023
248197DDFAB977E504000009CC0E8000AB5D603
Сертифікат дійсний з 18.01.2023 до 18.01.2024 23:59



Представники проектних організацій (архітектори-проектувальники):

Григор'єв Єдуард Юрійович

Проект ДНЗ та медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини у м. Біла Церква.

Представник Білоцерківської міської ради:

Поступайло Олег Валерійович - начальник виробничо технічного відділу управління капітального будівництва.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Рекомендації щодо облаштування безбар'єрності у закладах соціальної інфраструктури;
2. Обговорення проєкту будівництва ЦНАП в м. Сквирі;
3. Обговорення проєкту будівництва медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини у м-р Піщаний м. Біла Церква;
4. Обговорення будівництва дошкільного навчального закладу у м-р Піщаний м. Біла Церква.

ВИСТУПИВ:

ЯНОВИЧ
Ярослав
Юрійович

Директор департаменту
містобудування та
архітектури Київської
обласної державної
адміністрації

Ярослав Юрійович повідомив, що у рамках діяльності Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Київській облдержадміністрації департамент містобудування та архітектури проводить консультативні зустрічі з територіальними громадами та представниками проектних організацій Київської області для перегляду проєктної документації об'єктів будівництва на безбар'єрність.

З ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар'єрів» прийнята Національна стратегія зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року та затверджений план заходів з її реалізації на 2023 та 2024 роки.

Всі проєкти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів, проєкти відновлення/відбудови повинні повністю відповідати потребам маломобільних груп населення. Це головна умова їх державного та міжнародного фінансування.

СЛУХАЛИ:

НЕГОДА
Мирослава
Сергіївна

- Начальник відділу розвитку територіальних громад управління просторового планування департаменту містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації

У проєкті будівництва медичної амбулаторії загальної практики сімейної медицини у м-р Піщаний м. Біла Церква рекомендуємо передбачити місця для безоплатного паркування транспортних засобів та виділити паркувальні місця для осіб з інвалідністю.

У будівлі пропонуємо забезпечити такі тактильні та візуальні елементи доступності:

1. Замість великої кількості тактильно-звукових мнемосхем, рекомендуємо виконати одну тактильну табличку поряд з входними дверима та інформаційним стендом (інформація про нумерацію та розташування кабінетів);


2. Радимо не наносити тактильну плитку до кожного кабінету, так як поручні вже є тактильними направляючими. Замість тактильних плиток жовтого кольору рекомендуємо використати різні типи підлогового покриття, які відрізняються фактурою та кольором;

3. Рекомендуємо встановити попереджувальну тактильну плитку біля сходів;

4. Тактильні смуги повинні направляти спочатку до інформаційно-тактильної мнемосхеми, реєстрації та ліфта. Пластикова жовта тактильна плитка з часом починає відставати, таким чином рекомендуємо використовувати різні типи підлогового покриття;

5. Замість контрастного маркування на дверях рекомендуємо виділити дверний отвір і ручку іншим кольором, щоб колір стін та дверей були різними. Цього достатньо для орієнтації осіб з порушенням зору. Не потрібно обклеювати двері жовтою смугою.

Зробити доступним ліфт для осіб з інвалідністю. Відкриття/закриття дверей ліфта має супроводжуватися звуковим сигналом, а також функцією голосового повідомлення номера поверху. Номери поверхів мають бути зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля. Ширина дверей ліфта має бути не менш як 0,9 метра, а висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабінети і поверхової площадки.



У проєкті будівництва дошкільного навчального закладу у м-р Піщаний м. Біла Церква необхідно облаштувати благоустрій для маломобільних груп населення.



Позначити тактильні та візуальні елементи доступності (тактильна плитка) та передбачити на всіх шляхах руху до будівлі та в середині будівлі (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, скляних дверей інших об'єктів та перешкод).

На головному вході дошкільного навчального закладу необхідно продублювати пандусом сходи. Нахил пандуса має становити не більш як 8 відсотків (на 1 метр довжини не більше 8 сантиметрів підйому), також уздовж обох боків усіх сходів і пандусів встановити огорожу з подвійними поручнями.



Створити відповідно до вимог Державних будівельних норм (ДБН В.2.2-40:2018) «Інклюзивність будівель і споруд» окреме санітарно-гігієнічне приміщення (санвузол) для осіб з інвалідністю та обладнати аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху.



Позначити шляхи/напрямки міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю.

Також рекомендуємо створити кімнату догляду за дитиною.

У проєкті будівництва будівництва ЦНАП в м. Сквирі необхідно виділити паркувальне місце для осіб з інвалідністю та позначити дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності.

На прозорих дверних конструкціях нанести відповідне контрастне маркування кольором або замість контрастного маркування на дверях рекомендуємо виділити дверний отвір і ручку іншим кольором, щоб колір стін та дверей були різними. Цього достатньо для орієнтації осіб з порушенням зору.

Облаштувати пандуси з подвійними поручнями.

Зробити доступним ліфт для осіб з інвалідністю. Відкриття/закриття дверей ліфта має супроводжуватися звуковим сигналом, а також функцією голосового повідомлення номера поверху. Номери поверхів мають бути зазначені на кнопках ліфта, продубльовані у тактильному вигляді та шрифтом Брайля. Ширина дверей ліфта має бути не менш як 0,9 метра, а висота розташування кнопок керування ліфтом від 900 до 1100 міліметрів від підлоги кабіни і поверхової площадки

Висота об'єктів послуг (столи, стійки, рецепція), а також пристроїв послуг (банкомати, термінали тощо) повинна становити не більше 0,9 метра.



Відповідно до кожного розглянутого проєкту будуть надіслані проектним організаціям рекомендації по безбар'єрності, які затверджені Постановою Кабінету Міністрів України від 26 травня 2021 р. № 537 «Про затвердження

Порядку проведення моніторингу та оцінки ступеня безбар'єрності об'єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю».

СЛУХАЛИ:

ВОРОНА	- президент Спілки громадських
Олександр	організацій інвалідів Києва
Володимирович	

Здійснив показ презентаційних матеріалів «Рекомендації щодо облаштування безбар'єрності у закладах соціальної інфраструктури», а саме прикладів облаштування просторів.

Олександр Володимирович зазначив про необхідність та важливість створення безбар'єрного простору в Україні.

СЛУХАЛИ:

ВАСИЛЬЧЕНКО	- представник Громадської
Юрій	спілки всеукраїнського
Миколайович	громадського об'єднання
	«Національна Асамблея людей
	з інвалідністю України»

Юрій Миколайович надав рекомендації щодо створення доступного середовища та послуг для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення по трьох об'єктах.

Також зазначив, що виконання вимог Державних будівельних норм (ДБН В.2.2-40:2018) «Інклюзивність будівель і споруд» є обов'язковим для застосування усіма юридичними та фізичними особами на території України.

Повідомив, що спеціальні тактильні смуги не можна влаштовувати на пішохідній зоні тротуарів, які влаштовані із фігурних елементів мощення з фасками або бруківки (ДБН В.2.3-5:2018 п. 5.3.7а).

Бордюру в місцях стику тротуару та/або велосипедної доріжки з пішохідним переходом та/або велосипедним переїздом повинен бути в один рівень, за відповідного обґрунтування допускається підвищення бордюру не більше ніж на 2 см (ДБН В.2.3-5:2018 п. 6.4.3).


Усі прозорі чи скляні конструкції, які знаходяться на шляхах руху МГН, а також прозорі елементи об'єктів, де відбувається отримання інформації та послуг, придбання товарів, повинні мати контрастне маркування. Прозорі двері облаштовуються попереджувальною контрастною смугою на висоті від 1,0-1,5 м, із шириною смуги, ідентичною ширині дверного прорізу. Висота смуги повинна бути не менше ніж 0,1 м. Додатково прозорі дверні прорізи повинні бути облаштовані текстовою табличкою вхід/вихід, виконаною збільшеним шрифтом та з контрастним співвідношенням кольорів. Якщо разом із прозорими дверима на об'єкті є прозорий фасад, прозорі двері додатково маркуються по периметру

(краю) дверного прорізу з шириною смуги від 0,1 м. Маркування прозорого фасаду є обов'язковим (ДБН В.2.2-40:2018 п.8.4.2.4).

Наголосив, що у назві проєктів важливо зазначати, які роботи планують проводити: нове будівництво, реконструкція, реставрація, капітальний ремонт.

Зазначив, що більшість проєктів мають низьку деталізацію. При проектуванні потрібно детальніше зазначати найменування та технічну характеристику об'єкта, матеріалів та меблів (наприклад: висота, діаметр кріплення, розмір тактильної плитки).

Приклад проектування безбар'єрного простору у будівлі.



ДОРУЧЕННЯ

**Проектні організації,
Сквирська міська рада,
Білоцерківська міська рада,
Київської області:**

1. Забезпечити виконання наданих пропозицій і рекомендацій під час консультативної зустрічі.

2. Замовникам будівництва та головним архітекторам Сквирської та Білоцерківської міських рад взяти під контроль вирішення порушених питань.

**Директор департаменту
містобудування та архітектури
Київської обласної державної
адміністрації**

Ярослав ЯНОВИЧ

Протокол склала
Ольга Рац тел. (099) 350 75 92