

ПРОТОКОЛ № 8

Консультативної зустрічі щодо перегляду проєктної документації об'єктів будівництва у Київській області на доступність для маломобільних груп населення у Київській обласній державній адміністрації (Київській обласній військовій адміністрації)

25 липня 2023 року

11.00 год.
кім. 350

ГОЛОВУВАВ:

ЯНОВИЧ Ярослав Юрійович - Директор департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації

ПРИСУТНІ:

Представники Київської обласної державної (військової) адміністрації:

Янович Ярослав Юрійович – директор департаменту містобудування та архітектури;

Стародубець Олег Миколайович – заступник директора департаменту містобудування та архітектури;

Негода Мирослава Сергіївна – начальник відділу розвитку територіальних громад управління просторового планування департаменту містобудування та архітектури;

Рац Ольга Олександрівна – головний спеціаліст відділу розвитку територіальних громад управління просторового планування департаменту містобудування та архітектури.

Представники громадських організацій:

Ворона Олександр Володимирович – президент Спілки громадських організацій інвалідів Києва;

Васильченко Юрій Миколайович – представник Громадської спілки всеукраїнського громадського об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України»;

Гвоздік Ольга Станіславівна – представник ГС «Ліга Сильних».



Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації
№32-31.01-пн/2023 від 07.08.2023
КЕП: ЯНОВИЧ Я. Ю. 07.08.2023
248197DDFAB977E504000009CC0E8000AB5D603
Сертифікат дійсний з 18.01.2023 до 18.01.2024 23:59

Проект реконструкції старого міста Тетіїв

Заборська Оксана Вікторівна - начальник відділу містобудування та архітектури;

Карпович Віталій Вікторович - начальник відділу економіки, інвестицій та АПК.

Проект автомобільної дороги у м. Фастів

Пережест Ксенія Петрівна - начальник відділу містобудування та архітектури Фастівської міської ради;

Мартинюк Наталія Василівна - головний спеціаліст відділу містобудування та архітектури Фастівської міської ради;

Чемерський Олег Юрійович - директор комунального підприємства Фастівської міської ради «ФАСТИВ-БЛАГОУСТРІЙ».

Проект капітального ремонту школи у с. Стівп'яги та клубу у с. Єрківці та проекту капітального ремонту клубу у с. Єрківці

Колозіна Галина Олексіївна - начальник відділу містобудування та архітектури Дівичківської сільської ради.

ПОРЯДОК ДЕННИЙ

1. Рекомендації щодо облаштування безбар'єрності у закладах соціальної інфраструктури;

2. Обговорення проекту капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Соборна у м. Фастів;

3. Обговорення проекту Реновації центральної частини міста Тетіїв «Старе місто», по вул. Соборна;

4. Обговорення проекту капітального ремонту щодо покращення енергозбереження Загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Стівп'яги Дівичківської ТГ;

5. Обговорення проекту капітального ремонту клубу у с. Єрківці Дівичківської ТГ.

ВИСТУПИВ:

ЯНОВИЧ
Ярослав
Юрійович

Директор департаменту
містобудування та
архітектури Київської
обласної державної
адміністрації

Ярослав Юрійович повідомив, що у рамках діяльності Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Київській облдержадміністрації департамент містобудування та архітектури проводить консультативні зустрічі з територіальними громадами та представниками проєктних організацій Київської області для перегляду проєктної документації об'єктів будівництва на безбар'єрність.

З ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар'єрів» прийнято Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року та затверджено план заходів з її реалізації на 2023 та 2024 роки.

Всі проєкти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів, проєкти відновлення/відбудови повинні повністю відповідати потребам маломобільних груп населення. Це головна умова їх державного та міжнародного фінансування.

СЛУХАЛИ:

ВОРОНА
Олександр
Володимирович

- президент Співки громадських
організацій інвалідів Києва

Здійснив показ презентаційних матеріалів «Рекомендації щодо облаштування безбар'єрності у закладах соціальної інфраструктури», а саме прикладів облаштування просторів.

Олександр Володимирович зазначив про необхідність та важливість створення безбар'єрного простору в Україні.

СЛУХАЛИ:

ВАСИЛЬЧЕНКО
Юрій
Миколайович

- представник Громадської
співки всеукраїнського
громадського об'єднання
«Національна Асамблея людей
з інвалідністю України»

Юрій Миколайович надав рекомендації щодо створення доступного середовища та послуг для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення по трьох об'єктах.

Повідомив, що спеціальні тактильні смуги не можна влаштовувати на пішохідній зоні тротуарів, які влаштовані із фігурних елементів мощення з фасками або бруківки (ДБН В.2.3-5:2018 п. 5.3.7а).


Бордюр в місцях стику тротуару та/або велосипедної доріжки з пішохідним переходом та/або велосипедним переїздом повинен бути в один рівень, за

відповідного обґрунтування допускається підвищення бордюру не більше ніж на 2 см (ДБН В.2.3-5:2018 п. 6.4.3).

Усі прозорі чи скляні конструкції, які знаходяться на шляхах руху МГН, а також прозорі елементи об'єктів, де відбувається отримання інформації та послуг, придбання товарів, повинні мати контрастне маркування. Прозорі двері облаштовуються попереджувальною контрастною смугою на висоті від 1,0-1,5 м, із шириною смуги, ідентичною ширині дверного прорізу. Висота смуги повинна бути не менше ніж 0,1 м. Додатково прозорі дверні прорізи повинні бути облаштовані текстовою табличкою вхід/вихід, виконаною збільшеним шрифтом та з контрастним співвідношенням кольорів. Якщо разом із прозорими дверима на об'єкті є прозорий фасад, прозорі двері додатково маркуються по периметру (краю) дверного прорізу з шириною смуги від 0,1 м. Маркування прозорого фасаду є обов'язковим (ДБН В.2.2-40:2018 п. 8.4.2.4).

Зазначив, що більшість проєктів мають низьку деталізацію. При проектуванні потрібно детальніше зазначати найменування та технічну характеристику об'єкта, матеріалів та меблів (наприклад: висота, діаметр кріплення, розмір тактильної плитки).

Наприклад:



СЛУХАЛИ:

НЕГОДА
Мирослава
Сергіївна


- Начальник відділу розвитку територіальних громад управління просторового планування департаменту містобудування та архітектури Київської облдержадміністрації

Обговорення проєктної документації об'єктів будівництва у Київській області на доступність для маломобільних груп населення.

У проєкті капітальний ремонт дорожнього покриття по вул. Соборна м. Фастів рекомендуємо передбачити направляючі тактильні смуги на тротуарах – звичайні (з елементів мощення іншого кольору та фактури порівняно з основним типом мощення) або спеціальні.

Використати елементи мощення без фаски, які забезпечать комфортний та безперешкодний рух для маломобільних громадян.

Всі попереджувальні тактильні смуги на переходах повинні бути паралельні один до одного.



У проєкті реновації центральної частини міста Тетіїв «Старе місто», по вул. Соборна рекомендуємо облаштувати благоустрій для маломобільних груп населення.



Передбачити з'їзд з тротуару у рівень з дорогою. Просимо не будувати сходи, а замість зробити пологий спуск.

Ширина пішохідних доріжок до будівлі становить не менше 1,8 метра.

Рекомендуємо використати не більше 3-х типів покриття, щоб не створювати ефект візуального шуму.

Покриття доріжок, тротуарів і пандусів має бути рівне (без вибоїн, без застосування як верхнього шару покриття насипних або крупноструктурних матеріалів, що перешкоджають пересуванню на кріслах колісних).

Передбачити для осіб з інвалідністю 10% доступних від загальної кількості паркомісць. Місця позначити дорожніми знаками та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу доступності.


У закладах харчування, які розміщені на території парку та поряд, необхідно передбачити санітарно-гігієнічне приміщення для осіб з інвалідністю.

У проєкті капітального ремонту Стовп'язької загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів у с. Стовп'яги Дівичківської ТГ рекомендуємо передбачити ліфт або підйомник для осіб з інвалідністю в середині будівлі з 1-го по 2-й поверх та в укриття.

Передбачити навіс над входною групою – ганком, сходами та усією площиною пандуса.

Позначити тактильні та візуальні елементи доступності (тактильні смуги) та передбачити на всіх шляхах руху до будівлі та в середині будівлі (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, скляних дверей інших об'єктів та перешкод).

Облаштувати на першому поверсі окреме санітарно-гігієнічне приміщення (санвузол) для осіб з інвалідністю та обладнати аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху відповідно до вимог Державних будівельних норм (ДБН В.2.2-40:2018) «Інклюзивність будівель і споруд». Позначити шляхи/напрямки міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю.



Інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) мають бути доступні для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху.

У проєкті капітальний ремонт Будинку культури у с. Єрківці Дівичківська ТГ рекомендуємо передбачити навіс над вхідною групою – ганком, сходами та усією площиною пандуса.

На першу/останню сходинки, пороги необхідно нанести контрастне маркування кольором.

Інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) мають бути доступні для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху.

Рекомендуємо розглянути питання створення санітарно-гігієнічного приміщення для маломобільних груп населення в середині або поряд з будівлею.

ДОРУЧЕННЯ

Департаменту містобудування та архітектури:

Підготувати пропозиції до проєктів капітального ремонту дорожнього покриття по вул. Соборна у м. Фастів, реновації центральної частини міста Тетіїв «Старе місто», капітального ремонту щодо покращення енергозбереження та Стовп'язької загальноосвітньої школи I-III ступенів у с. Стовп'яги та клубу у с. Єрківці у Дівичківській територіальній громаді щодо облаштування безбар'єрності.

**Проєктні організації,
Фастівська міська рада,
Тетіївська міська рада,
Дівичківська сільська рада
Київської області:**

1. Забезпечити виконання наданих пропозицій і рекомендацій, що значені у протоколі.

2. Замовникам будівництва та головним архітекторам Фастівської, Тетіївської міських та Дівичківської сільської громад взяти під контроль вирішення порушених питань.

**Директор департаменту
містобудування та архітектури
Київської обласної державної
адміністрації**

Ярослав ЯНОВИЧ

Протокол склали:
Ольга Рац тел. (099) 350 75 92