

ПРОТОКОЛ № 9

Консультативної зустрічі щодо перегляду проєктної документації об'єктів будівництва у Київській області на доступність для маломобільних груп населення у Київській обласній державній адміністрації (Київській обласній військовій адміністрації)

16 серпня 2023 року

11.00 год.
кім. 350

ГОЛОВУВАВ:

ЯНОВИЧ Ярослав Юрійович - Директор департаменту містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації

ПРИСУТНІ:

Представники Київської обласної державної (військової) адміністрації:

Янович Ярослав Юрійович – директор департаменту містобудування та архітектури;

Марицен Сергій Сергійович - директор департаменту регіонального розвитку;

Стародубець Олег Миколайович – заступник директора департаменту містобудування та архітектури;

Негода Мирослава Сергіївна – начальник відділу розвитку територіальних громад управління просторового планування департаменту містобудування та архітектури;

Рац Ольга Олександрівна – головний спеціаліст відділу розвитку територіальних громад управління просторового планування департаменту містобудування та архітектури.

Представники громадських організацій:

Ворона Олександр Володимирович – президент Спілки громадських організацій інвалідів Києва;

Васильченко Юрій Миколайович – представник Громадської спілки всеукраїнського громадського об'єднання «Національна Асамблея людей з інвалідністю України»;

Гвоздік Ольга Станіславівна – представник ГС «Ліга Сильних».

Проект школи у смт Гостомель (замовник ДРР Київської ОВА)



Департамент містобудування та архітектури Київської обласної державної адміністрації
№39-31.01-пн/2023 від 28.08.2023
КЕП: ЯНОВИЧ Я. Ю. 28.08.2023
248197DDFAB977E504000009CC0E8000AB5D603
Сертифікат дійсний з 18.01.2023 до 18.01.2024 23:59

Представники ТГ:

Федоренко Богдан Олександрович - начальник відділу містобудування та архітектури;

Представники проєктної організації (архітектори-проектувальники) - приватне підприємство «ІНЖГРУП».

Проект школи у с. Святопетрівське Білогородської ТГ

Представники ТГ:

Рибак Світлана - начальник відділу освіти;

Хамідулін Богдан - начальник відділу ЖКГ;

Представники проєктних організацій (архітектори-проектувальники)

Клименко Сергій - ТОВ «ПРОЕКТНО-ТЕХНІЧНЕ БЮРО».

ПОРЯДОК ДЕННИЙ:

1. Рекомендації щодо облаштування безбар'єрності у закладах соціальної інфраструктури.

2. Обговорення проєкту капітального ремонту будівлі Початкової школи № 1 по вул. Молодіжна, 9 в смт Гостомель Гостомельської ТГ.

3. Обговорення проєкту реконструкції загальноосвітньої школи I-III ступенів по вул. Центральна, 138-А в с. Святопетрівське Білогородської ТГ.

ВИСТУПИВ:

Ярослав Юрійович повідомив, що у рамках діяльності Комітету забезпечення доступності осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до об'єктів соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури при Київській облдержадміністрації департамент містобудування та архітектури проводить консультативні зустрічі з територіальними громадами та представниками проєктних організацій Київської області для перегляду проєктної документації об'єктів будівництва на безбар'єрність.

З ініціативи першої леді України Олени Зеленської «Без бар'єрів» прийнято Національну стратегію зі створення безбар'єрного простору в Україні до 2030 року та затверджено план заходів з її реалізації на 2023 та 2024 роки.

Всі проєкти нового будівництва, реконструкції та капітального ремонту об'єктів, проєкти відновлення/відбудови повинні повністю відповідати потребам маломобільних груп населення. Це головна умова їх державного та міжнародного фінансування.

СЛУХАЛИ:

Рекомендації Ворони Олександра Володимировича щодо облаштування безбар'єрності у закладах соціальної інфраструктури. Показ презентаційних матеріалів.

СЛУХАЛИ:

Рекомендації Васильченка Юрія Миколайовича щодо створення доступного середовища та послуг для людей з інвалідністю та інших маломобільних груп населення по двох об'єктах.


СЛУХАЛИ:

Рекомендації представників департаменту містобудування та архітектури щодо облаштування безбар'єрності у проєктах.

РЕКОМЕНДАЦІЇ ДО ПРОЄКТІВ:

У проєкті капітального ремонту будівлі Початкової школи №1 по вул. Молодіжна, 9 в смт Гостомель Гостомельської ТГ важливо термін «інвалід» та «інваліди» замінити на «особа з інвалідністю» і «особи з інвалідністю», виправити «шрифт Бройля» на «шрифт Брайля».

Рекомендуємо позначити тактильні та візуальні елементи доступності (тактильні смуги) та передбачити на всіх шляхах руху до будівлі та в середині будівлі (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, скляних дверей інших об'єктів та перешкод).



Замість 4-х підйомників, які знаходяться ззовні будівлі, рекомендуємо встановити ліфт, яким будуть користуватися не лише маломобільні групи населення, а також відвідувачі закладу.




Рекомендуємо збільшити площу санвузлів до 3,5 м кв для маломобільних груп населення (щоб там змогло розвернутись крісло колісне).

Облаштувати на другому поверсі окреме санітарно-гігієнічне приміщення (санвузол) для осіб з інвалідністю та обладнати аварійною (тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху відповідно до вимог Державних будівельних норм (ДБН В.2.2-40:2018) «Інклюзивність будівель і споруд».



Позначити шляхи/напрямки міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю, а також паркомісця (не менше 10% від загальної кількості паркомісць).




Інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) мають бути доступні для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху.

Даний проєкт має низьку деталізацію. Важливо при проєктуванні детальніше зазначати найменування та технічну характеристику об'єкта, матеріалів та меблів (наприклад: висота, діаметр кріплення, розмір тактильної плитки та її напрямки).


У проєкті реконструкції загальноосвітньої школи І-ІІІ ступенів по вул. Центральна, 138-А в с. Святопетрівське Білогородської ТГ описова частина проєкту з безбар'єрності має відображатись на плані (розміщення санвузлів, напрямки тактильної плитки, паркувальні місця для осіб з інвалідністю, евакуаційні шляхи руху та інше).

Наприклад:



Рекомендуємо облаштувати в укрітті окреме санітарно-гігієнічні приміщення (санвузоли) для осіб з інвалідністю та обладнати аварійною

(тривожною) сигналізацією з урахуванням осіб з порушеннями зору та слуху відповідно до вимог Державних будівельних норм (ДБН В.2.2-40:2018) «Інклюзивність будівель і споруд» та позначити розміщення санвузлів на плані проекту на 1 та 2 поверсі.



Позначити шляхи/напрямки міжнародним знаком доступності для зручності осіб з інвалідністю. Позначити на плані поверхів розміщення санвузлів для осіб з інвалідністю.

Рекомендуємо позначити тактильні та візуальні елементи доступності (тактильні смуги) та передбачити на всіх шляхах руху до будівлі та в середині будівлі (включаючи контрастне маркування кольором першої/останньої сходинки, порогів, скляних дверей інших об'єктів та перешкод) та позначити тактильні, та візуальні елементи доступності та плані.



Інформація про евакуаційні виходи (шляхи руху) мають бути доступні для осіб з інвалідністю, насамперед осіб, які пересуваються на кріслах колісних, мають порушення зору та слуху.

Проект має низьку деталізацію. При проектуванні потрібно детальніше зазначати найменування та технічну характеристику об'єкта, матеріалів та меблів (наприклад: висота, діаметр кріплення, розмір тактильної плитки та її напрямок).

ДОРУЧЕННЯ

**Департамент регіонального
розвитку Київської обласної
державної адміністрації**

**Проектні організації,
Гостомельська міська рада,
Білогородська сільська рада,
Київської області:**

1. Забезпечити виконання наданих пропозицій і рекомендацій, що значені у протоколі.
2. Замовникам будівництва та головним архітекторам Гостомельської міської громади та Білогородської сільської громади взяти під контроль вирішення порушених питань.

**Директор департаменту
містобудування та архітектури
Київської обласної державної
адміністрації**

Ярослав ЯНОВИЧ

Протокол склала:
Ольга Рац тел. (099) 350 75 92